

## **Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

### **Dotaz č. 1:**

*Položka č. 11 ve stavební části ...nerezový kanál v podlaze... ve výkrese je uvedeno 15,5 m, ve VV 10 m ... co platí?*

### **Odpověď 1:**

Pro ocenění položky je závazný údaj uvedený ve výkazu výměr.

Zadávací dokumentace stanoví, že podrobné položky vycházejí z výkazu výměr a v případě rozporu mezi projektovou dokumentací pro provedení stavby a výkazem výměr má přednost výkaz výměr. Dále je uvedeno, že soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný a v případě rozporu mezi výkresovou a textovou částí projektové dokumentace a soupisem s výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny právě soupis s výkazem výměr. Nabídková cena se stanoví na základě oceněného výkazu výměr.

Platná délka nerezového kanálu pro účely ocenění je tedy 10 m dle výkazu výměr.

### **Dotaz č. 2:**

*Položka č. 85 ve stavební části ... nástřik příhradové konstrukce ... jaký je zde rozsah? Ve VV je položka uvedena souborem*

### **Odpověď 2:**

Položka zahrnuje kompletní ošetření stávající příhradové konstrukce, tj. její očištění, odmaštění a provedení nového nástřiku v celém rozsahu konstrukce.

Tento rozsah vyplývá z projektové dokumentace pro provedení stavby, kde je uvedeno, že stávající příhradová konstrukce bude očištěna a odmaštěna a následně nově nástříkána.

Pro zpracování nabídkové ceny je závazný výkaz výměr, ve kterém je položka uvedena jako soubor.

### **Dotaz č. 3:**

*Položka č. 16 akustika ... není tato položka uvedena navíc? Lešení je počítáno již ve stavební části*

### **Odpověď 3:**

Položka není duplicitní.

Lešení ve stavební části je uvažováno pro potřeby stavebních prací, zejména bouracích prací, úklidu a malířských prací, zatímco lešení v části akustika souvisí s montáží nových akustických panelů. Jedná se tedy o zajištění pro odlišné technologické činnosti.