

OTÁZKA:

V podkladech je předepsáno osazení čtyř tepelných čerpadel o výkonu jednoho čerpadla 65,5 kW při B0 / W 55 .

1A) Je pro výběr nabízeného zařízení směrodatný výkon jednoho tepelného čerpadla? ANO / NE

1B) Pokud je pro výběr nabízeného zařízení směrodatný výkon jednoho tepelného čerpadla, akceptuje zadavatel toleranci výkonu plus minus 10%? ANO / NE

1C) Nebo je pro výběr nabízeného zařízení směrodatný celkový výkon strojovny tepelných čerpadel, tedy 262 kW? ANO / NE

---

ODPOVĚĎ:

1A) Ano

1B,C) Zpracovaná PD je závazná, výkon čerpadel, počet, celkový výkon je závazný parametr.