

LEGENDA

1.1 NÁSTŘEŠNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ
S OHŘEVEM A CHLAZENÍM VZDUCHU
OD FY. ATREA
DUPLEX 8000 MULTI - N
PŘÍVOD
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 5290m3/h
DISPOZIČNÍ TLAK 300 Pa
TOPNÝ VÝKON 11,4kW
CHLADÍCÍ VÝKON 19,2kW
ODVOD
MNOŽSTVÍ VZDUCHU 5290m3/h
DISPOZIČNÍ TLAK 300 Pa
EL. PŘÍPOJKA
NAPĚTÍ 400V
PŘÍKON 2 x 5200W
ÚČINNOST REKUPERACE 91%
HLUČNOST VE 3m 59db(A)
ROZMĚRY (V-Š-D) 1390-1700-2650
HMOTNOST 747kg
OVLÁDÁNÍ : AUTOMATICKY

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU



Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne:	Číslo paré:

STAVBA:
Místo - Jeseniova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:
VŠE V PRAZE
Adresa: Náměstí W. Churchilla 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:
Vedoucí projektant Ing. Daniel Florián
Vypracoval Ing. Daniel Florián
Návrh stavby

ING. DANIEL FLORIÁN
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL. : 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby
Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
PŮDORYS - STŘECHY	1:100	04