CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP
ELEKTROINSTALACE DISPOZICE ZÁSUVEK A OSVĚTLENÍ 3.NP



Tabulka místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m	ÚPRAVA POVRCHU PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
3.01	ZASEDACÍ MÍSTNOST	25,30	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.02	MEETING ROOMS	18,45	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.03	KANCELÁŘ	312,70	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.04	SKLAD IT	9,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.05	ŠATNA	12,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.06	SKLAD RECEPCE	7,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.07	VSTUPNÍ HALA/RECEPCE	123,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.08	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ+CHODBA	21,05	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.09	SKLAD	14,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.10	KUCHYŇKA	21,73	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.11	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ MUŽI	11,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.12	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ ŽENY	10,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.13	PREZENTAČNÍ MÍSTNOST	64,80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.14	CALL ROOM	3,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.15	KANCELÁŘ ŘEDITELE CAV	45,75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.16	KUCHYŇKA/JÍDELNA	71,55	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.17	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	56,90	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.18	KANCELÁŘ	22,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.19	KANCELÁŘ	20,80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.20	CHODBA	18,40	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.21	CHODBA	31,45	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.22	CALL ROOM	11,95	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.23	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,90	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.24	KANCELÁŘ	27,35	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	
3.25	CHODBA+KLIKOVÁ MÍSTNOST	9,75	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY GT,	

LEGENDA

SVÍTIDLA

S1- LFE 3I LED4400-830 O L30 ASHL SRE
Světelný zdroj LED
Světelný tok 4400 lm
Světelný výkon svítidla 138 lm/W
Index podání barev - CRI min 80
Předřadník 1 x 0005924 220V PH XX 75W 0,7-2A 54V TO 4SELV WAGO
Teplota chromatičnosti 3000 Kelvin
Životnost dle normy L90 min 50000h L80 při/u 25°C
Příkon svítidla 36 W Lampový = 1,0
Příkon v pohotovostním režimu 0,5 W
Kategorie účinnosti 3 - úsporné 2P2X

N2 - RESCLITE C ESCAPE HC AD NDA 3P65 WH
Světelný zdroj LED
Světelný tok 270 lm
Světelný výkon svítidla 56 lm/W
Životnost dle normy L90 PH Power1 LED DALI HO
Střední dimenzovaná životnost: 50000h L70 při/u 25°C-50000h L90 při/u 25°C
Příkon svítidla 4,8 W Lambda = 0,45

RP3 rozvaděč

N1 svítidlo nouzové LED nouzové s piktogramem PURESIGN 150 A/W
NT1

14 svítidlo do podlahy pro venkovní provedení

D12 svítidlo BIRO CORSO-LED-1800-3K

D12 svítidlo Ballot 2SQ LED 42W

spínač řazení 7.6 .1

zásuvka 230V/16A

kabelová trasa

ocelohavá krabice 8 modulů

OVĚŘENÁ KOPIE

ORIENTACE OBJEKTU

SEVER / VÝCHOD / JIH / ZÁPAD

Obr. PŘED PROVEDENÍM STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU PROVEDE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÉ ÚPRAVY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A PŘÍSLUŠNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze části: 01.00	Číslo paré:
		Za dne:	

STAVBA:
Místo + Jesenčena 2769 / 206, Praha 5, Žižkov
CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:
VŠE V PRAZE
Adresa: Náměstí W. Churchill 4, Praha 3 - 130 67

PROJEKTANTI:

Vypracoval:	Karel Vojtěvský karelvojtevsky@seznam.cz +420 739 592 525	Ing. arch. Petr Leš les@archlab.cz +420 777 803 803 WWW. ARCHLES. CZ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stupeň dokumentace - zdůvodnění pro veřejné účely | Datum: 06. 2017

D.1.1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU:	Měřítko:	Číslo výkresu:
PŮDORYS - 3. NP	1:50	E01