

LEGENDA

1 — INSPEKČNÍ DVÍŘKA 500x500
- ZONOVÝ UZÁVĚR S POHONEM DN 15, 230V
- REGULÁTOR TLAKOVÉ DIFERENCE DN 15, 0,05-0,25BAR
- UZAVÍRACÍ A SEŘIZOVACÍ VENTIL DN 15
- 2xVKK15

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 45/35°C - OKRUH VYTÁPĚNÍ
ZPĚTNÉ POTRUBÍ 12/6°C - OKRUH CHLAZENÍ

21VK-600/800 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK

21VK-600/800 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

TH TERMOSTATICKÁ HLAVICE

RŠ ROHOVÉ ŠROUBENÍ

Tabulka místností

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OPRAVA POVRCHU			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
4.01	KANCELÁŘ	31.92	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.02	KANCELÁŘ	28.84	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.03	KANCELÁŘ	28.15	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.04	KANCELÁŘ	42.05	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.05	KANCELÁŘ	33.85	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.06	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ MUŽI	15.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA,KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY UT	V.O. 2550 mm
4.07	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ ŽENY	13.40	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA,KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY UT	V.O. 2550 mm
4.08	CHEMICKÁ CHODBA	12.20	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.09	HALA	127.20	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.10	ÚKLIDOVNA	3.79	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.11	BAR	36.60	VB+PL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.12	SKLAD	16.86	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.13	KANCELÁŘ	30.69	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.14	CHODBA-SCHODIŠTĚ	19.60	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	
4.15	CHODBA	77.95	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT	

- ROZVODY BUDOU PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX.

- ROZVODY V STROPNÍM VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU PROVEDNY Z POTRUBÍ 8x1.

- PÁTEŘNÍ ROZVODY STROPNÍHO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PEX-AL-PEX

- ROZVODY BUDOU PRO OTOPNÉ TĚLESA BUDOU VEDENY Y PODLAZE

- ROZVODY PRO STROPNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU VEDENY VE STROPĚ.

- ROZVODY PRO OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZAIZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm

- ROZVODY PRO STROPNÍ VYTAPĚNÍ A CHLAZENÍ BUDOU ZAIZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ PRO CHLAD O MIN TL.20-30mm

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU



Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne:	Číslo paré:

STAVBA:
Místo - Jeseniova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:
VŠE V PRAZE
Adresa: Náměstí W. Churchila 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:
Vedoucí projektant — Ing. Daniel Florián
Vypracoval — Ing. Daniel Florián
Návrh stavby

ING. DANIEL FLORIÁN
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL.: 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby — Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - VYTÁPĚNÍ

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
PŮDORYS - 4.NP	1:100	02