

REGULÁTOR PRŮTOKU

- VZT ROZVODY BUDOU VEDENY POD STROPEM.
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PEVNÉHO HLADKÉHO POTRUBÍ TYPU SPIRO.
- VLASTNÍ DISTRIBUCI VZDUCHU ZAJÍSTÍ VÝUSTKY DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ.
- NA VŠECH DVEŘÍCH NA SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU



Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne:	Číslo paré:

STAVBA:

Místo - Jeseniova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:

VŠE V PRAZE

Adresa: Náměstí W. Churchila 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:

Vedoucí projektant	Ing. Daniel Florián	ING. DANIEL FLORIÁN
Vypracoval	Ing. Daniel Florián	TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
Návrh stavby		TEL.: 723 373 167
		E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby — Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - VZDUCHOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
PŮDORYS - 4.NP	1:100	02