

LEGENDA:

- Vytápění – přívod – objektové rozvody – stávající potrubí
- Vytápění – zpátečka – objektové rozvody – stávající potrubí
- Vytápění – přívod meziobjektový – nově budované potrubí vedeno povrchově pod stropem
- Vytápění – zpátečka meziobjektová – nově budované potrubí vedeno povrchově pod stropem
- Vytápění – přívod objekt – nově budované potrubí vedeno povrchově pod stropem
- Vytápění – zpátečka objekt – nově budované potrubí vedeno povrchově pod stropem

KT – plynový kondenzační kotel s atmosferickým hořákem a nerezovým výměníkem
výkon 438kW při 70/50°C (50,00 m3/hod), třída NOx 5, s výstrojí a odkouřením (např. VARMAX 450)
DV – deskový výměník ohřevu TUV
TUV – akumulační nádoba TUV 2750L
TUV–Z – záložní akumulační nádoba TUV 3000L
RZ – kombinovaný rozdělovač / sběrač sekundárních okruhů
AUV – automatická úpravna vody včetně doupouštění
E – čerpadlový expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním
sestava řídící jednotky, tlakové nádoby 800L a připojovací soupravy
THR – termohydraulický rozdělovač DN300 – HVDT VI.
Ev – průtočná expanzní nádoba TUV s dvojitým připojením DN50
PS – objektová předávací stanice
ZCD – cyklónový separátor kalu a magnetických nečistot

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Martin Lang
Datum: 2018.10.12 12:50:54 CEST

DIMENZE	VZDÁLENOST UCHYCENÍ	ZATÍŽENÍ VČ. IZOLACE	IZOLACE
DN25	1,50 M	4,3 KG/M	20 MM
DN32	1,50 M	5,5 KG/M	25 MM
DN40	1,50 M	6,0 KG/M	30 MM
DN50	2,00 M	9,0 KG/M	40 MM
DN65	2,00 M	13,9 KG/M	50 MM
DN80	2,50 M	18,4 KG/M	60 MM
DN100	3,00 M	28,8 KG/M	80 MM
DN125	4,00 M	38,2 KG/M	80 MM

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

KONTROLOVAL:	PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT	ING. VÁCLAV PILÁT

Ing. Václav Pilát
Chotutická 491/6, 108 00 PRAHA 10
tel.: 606 811 465 e-mail: vasek_p@volny.cz
DIČ: CZ7404050522, IČ: 7054 9737

INVESTOR: VŠE V PRAZE - NÁM. W. CHURCHILA 4, 130 67 PRAHA 3

AKCE: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY JAROV I.
KOŇEVOVA 93/196 - 93/204, 130 00 PRAHA 3

DATUM: ZÁŘÍ 2018
Č. KOPIE:
MĚŘÍTKO:

OBSAH: ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ
BUDOVA D - PŘEDÁVACÍ STANICE
SCHÉMA ZAPOJENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

ČÁST: D. 1. 4. C
Č. PŘÍLOHY: H10