

Doplnění Zadávací dokumentace – č. 1

Pro napájení zvedací plošiny bude nutno, dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, přivést napájecí kabel pohonu zvedací plošiny z rozvaděče. Délka kabelu bude 20 m a kabel může být umístěn ve stávajícím kabelovém tunelu (plechový). Z těchto údajů vycházejte při kalkulaci ceny.