

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 2

Dotaz:

Vážení,

jménem dodavatele vás požádám o dodání výkresové dokumentace k této VZ. V přiložených podkladech nejsou žádné půdorysy. Nelze tak posoudit kabelové trasy. Dle VV je určen kabel Cat 5e a zároveň je požadováno napájení po POE. Můžete prosím vysvětlit? Žádáme vás tedy o půdorysy objektu, včetně vyznačení místností s RACKy (kde budou SWITCHE) a označení ovládaných dveří včetně specifikace, zda se jedná o dveře do pokoje, posilovny, úklidové místnosti atd....

Odpověď:

Půdorys klasického podlaží je přílohou této odpovědi. Ovládané dveře budou pouze do pokojů.

PoE ([Power](#) over [Ethernet](#)) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Kabel UTP Cat.5E ve výkazu je standardní síťový kabel odpovídající normě pro PoE. Požadujeme dle specifikace: Čtečky čipových karet musí disponovat ethernetovým rozhraním, které lze jednak využít pro dopravu dat, tak pro samotné napájení čteček a zámků (tzv. PoE).

Vzhledem k povaze dotazu požadujeme dodat do dokumentace k výběrovému řízení technické listy od zařízení jako doklad splnění technických požadavků požadované v předchozím odstavci a v příloze č.2 – Technická specifikace.

Switche v poprávkovém řízení jsou Aruba 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch - JL558A- rozměr je 4.39 x 44.25 x 32.42 cm. Do rozpočtu prosím doplňte nástěnný rozvaděč 60x60 18U s odnímatelnými bočnicemi, nebo dělený. Kdy 3 panely, 3 vyvazovače 2 switche Případně mezi ně vyvazovač jsme na cca 10U. 8U rezerva, UPS by byly venku.