




ŘEZ STOUPAČKOU

VZOROVÝ ŘEZ (TYP A5,A6)

Detailní typický řez napojení VZT potrubí na stoupačí potrubí



VZOROVÝ TYP OBJÍMKY



LEGENDA:

- ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z OBJEKTU
- OBJÍMKY NA POTRUBÍ

LEGENDA ZKRATEK

- CRHB – STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
- JAA – TLUMIČ HLUKU SOKLOVÝ
- JPA – ADAPTÉR
- JAE – PRUŽNÁ SPOJKA
- JBR – VOLNÁ PŘÍRUBA

POZNÁMKY:

- Všechny dveře odsávaných místností budou provedeny bez prahů s mezerou pod dveřmi min. 10 mm, nebo s mřížkami
- Ventilátory v sociálních zařízeních bytů osadit podle ČSN 332000-7-701
- Rozvody nuceného větrání jsou vedeny v podhledu
- Maximální vzdálenost úchytů potrubí od sebe jsou 2 metry. Doporučená 1 – 1,5 metru
- Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi nutno provést dle požadavků PBŘ!!
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha		
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce BLOK D			Formát	A4
			Stupeň	DPS
Profese D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
ŘEZ STOUPAČKOU		D.1.4.b-7	1:50	0123456789