



- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2.5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5

LEGENDA:

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
B	d-590mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 58W, 7760lm, Ra80, 3000K	
D	d-490mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K	
E	d-420mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K	
F	d-360mm, sklo triplex opál mat	1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K	
H	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, či přisazení ke stropu	1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- prepínač osvětlení střídavý - č. 6
- prepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- prepínač osvětlení dvojtyp střídavý - č. 5B
- prepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- klapka VZT
- spínač do vlnka
- pohybové čidlo
- el. ohřivač TUV
- ovládání žaluzií
- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- dvojzásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 20
- dvojrámeček - zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- dopln. pospojování koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- tláčítko 1/0, ovládání osvětlení
- rozvaděč
- tl. ovl. klapka VZT

Kreslil Karel Sommer		Kontroloval Karel Sommer	Autorizační razítko	
Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208			
Místo stavby	Koněvova 93/198, parc. č. 3619, Koleje VŠE v areálu Jarov			
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce			<div>REKONSTRUKCE BLOK A</div>	
Díleč část akce				
Profese				
D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika				
Název výkresu				
Půdorys 3.NP		Výkres č. 04	Měřítko 1:50	Paré č. 0123456789