



— vodič CYKY-J 5x4
— vodič CYKY-J 2-5x1.5
— vodič CYKY-J 3x2.5
— vodič CYKY-J 5x2.5

LEGENDA:

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
B	d-590mm, sklo triplex opalí mat	1 x LED, 58W, 7760lm, Ra80, 3000K	
D	d-490mm, sklo triplex opalí mat	1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K	
E	d-420mm, sklo triplex opalí mat	1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K	
F	d-360mm, sklo triplex opalí mat	1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K	
H	kovové interiérové LED svítidlo na zavěšení, 8 přisazení ke stropu	1 x LEDLine, 35W, 4280lm, Ra85, 4000K	

spínač osvětlení jednopólový - č. 1	stropní svítidlo
spínač osvětlení sériový - č. 5	nástěnné svítidlo
přepínač osvětlení střídaný - č. 6	liniové svítidlo
přepínač osvětlení sériový střídaný - č. 5A	dvojzásuvka, IP 20
přepínač osvětlení dvojtyp střídaný - č. 5B	zásuvka, IP 20
přepínač osvětlení křížový - č. 7	dvourámec - zásuvka, IP 20
autonomní pož. hlásič	zásuvka, IP 44
vývod 400 V	dotřl, pospojování koupelny
vývod 230 V	zásuvka televize; v = cca. 60 cm
klapka VZT	zásuvka DATA
spínač do vlnky	domácí telefon a zvonek, v = cca. 140 cm
pohybové čidlo	tláčko 1/0, ovládání osvětlení
el. ohříváč TUV	rozvaděč
ovládání žaluzií	t. ovl. klapka VZT

Kreslil Karel Sommer	Kontroloval Karel Sommer	Autorizační razítko	
Investor Správa ústeckých zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jaselská 2700/08			
Místo stavby Koněvova 93/198, parc.č. 3619, Kolaje VŠE v areálu Javor			
Obec Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce REKONSTRUKCE BLOK A			
Dílčí část akce		Formát	
Profese D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Stupeň	DPS
		Datum	10/2020
		Zakázka č.	2018-001
Název výkresu Púdorys 1.NP		Výkres č.	Paré č.
		02	1:50 0123456789