

akce:		REKONSTRUKCE BLOK A			č.zak.:
investor:	Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3	proj. část:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha		
		Vypracoval: zodp. proj.:	Josef Zuček Karel Sommer		

ČÁST PD:	D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				označ.: D.1.4.11
VÝKRES:	Schéma rozvaděče RS1	měřítka: -	stupeň PD: DPS	datum: 12 - 2020	

Rozvaděč – RS1

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 96M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

