

Výkonová bilance - VŠE Coworkingové centrum

Příloha č.1

Pořadí	Název	Pi (kW) celkem	Soudobost β	Ps (kW) celkem
01	MaR rozváděč	3	0,50	1,50
02	VZT	22,5	0,20	4,50
03	Osvětlení	1,2	0,70	0,84
04	Myčka	3	0,70	2,10
05	Kávovar	15	0,70	10,50
06	Zásuvky	30	0,30	9,00
07	Slaboproudý (RACK 2x)	2	0,70	1,40
08	Rezerva	10	1,00	10,00

A	Součet	76,70		39,84
----------	---------------	--------------	--	--------------

B	Maximální soudobý příkon objektu	39,84	1,00	39,84
----------	---	--------------	-------------	--------------

C	Požadovaný příkon z distribuční sítě NN	40kW		
----------	--	-------------	--	--

D	Výpočtový proud Iv	57,74		
----------	---------------------------	--------------	--	--

E	Minimální hodnota hlavního jističe v RH	63A		
----------	--	------------	--	--

F	Minimální průřez kabelu (HDV)	CYKY-J 4x16 mm2		
----------	--------------------------------------	------------------------	--	--