

Legenda:

- Rozvaděč
- El. vývod 1–fázový
- Ovládače VZT a chlazení
- Sériový vypínač 230V, 10A, IP20
- Střídavý vypínač 230V, 10A, IP20
- Zásuvka 230V, 16A, IP20
- Svorka pro vyrovnání potenciálů
- Elektrické zařízení s elektromotorem
- Vestavné LED svítidlo DL SLIM VALUE DN205 22W/3000K
- LED panel PL VAL 600 36W/4000K
- Svítidlo nouzového osvětlení s vlastním zdrojem vestavné s autonomním zdrojem 2W/1hod
- Uzemnění, hlavní pospojování
- Parapetní žlab PK 140X70 D HD 600 mm NAD PODLAHOU
- Parapetní žlab PK 140X70 D HD POD STROPEM
- Sdružená trasa elektro dle popisu

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

čl. 411 automatickým odpojením, čl. 412 zes. izolace, čl. 414 SELV, PELV,

čl. 415 doplňkové proudovými chrániči, ochranným pospojováním!

UPOZORNĚNÍ:

VÝKRESY JSOU SCHEMATICKÉ, NEJSOU URČENY K ODMĚŘOVÁNÍ MĚR, VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!

SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU ULOŽENY V TRUBKÁCH, V SOUBĚHU MIN. 300 mm OD SILNOPROUDU, NEBO BUDOU ODDĚLENY STÍNÍCÍ PŘEPÁŽKOU!

GEN.PROJEKTANT : Ing. JAN MACEK		PARE
VYPRACOVAL : ING. MARTIN BUREŠ		
INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67		
MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3		
ÚČEL : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	FORMÁT	2xA4
AKCE : VŠE – STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO	DATUM	1/2023
	MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.PP–IB033 ITALSKÁ BUDOVA ROZVODY ELEKTRO	Č. VÝKRESU	D.1.4.02