



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 31665/2022
Spis. zn.: S-HSHMP 22831/2022/01521
Vyřizuje: Bc. Vendula Příbilová
Tel.: 233 087 728
E-mail: vendula.pribilova@hygpraha.cz
V Praze dne: 28. 6. 2022

Ing. Radim Jareš

Ve svahu 908/25
147 00 Praha 4

IČO: 70057796

Email: q-projekt@q-projekt.cz

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO V ITALSKÉ BUDOVĚ VŠE“, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Na základě žádosti pana Ing. Radima Jareše, IČ: 70057796, Ve svahu 908/25, 147 00 Praha 4, který zastupuje společnost Vysokou školu ekonomickou v Praze, IČ: 61384399, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov na základě plné moci ze dne 18.8.2021, doručené dne 20. 4. 2022 pod č.j. HSHMP 22831/2022 a následně doplněné o potřebné podklady dne 2.6.2022 pod č.j. HSHMP 31665/2022, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO V ITALSKÉ BUDOVĚ VŠE“, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou dokumentací „STAVEBNÍ ÚPRAVA PROSTOR PRO NAHRÁVACÍ STUDIO V ITALSKÉ BUDOVĚ VŠE“, nám. Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Před započítáním užívání musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a seřízení vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu.

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Radim Jareš, Ve svahu 908/25, 147 00 Praha 4 v červnu 2021 bez čísla zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy spojené se změnou užívání v 1.PP. Nyní jsou prostory využívány jako sklad knih. Nový způsob užívání bude AV nahrávací studio pro potřeby studentů fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Užitná plocha studia bude 60,75 m². Stávající prostor se stavebně rozdělí na 3 místnosti. Místnost č. 0.01 bude sloužit pro odložení civilního oděvu a obuvi. Dále vznikne místnost režie a samotné na studio. Prostor bude využíván v hodinách provozu školy tj. od 7 do 21:00. Počet osob v studiu je předpokládán 7 a v režii 4. Sanitární zařízení je možné využít stávající v centrálních prostorech „Italské“ a „Rajské“ budovy. WC jsou vzdáleny 50-60 metrů.


Prostory budou větrány pomocí kompaktní VZT jednotky vybavené na přívodu filtrem a deskovým rekuperátorem s el. Ohřevem. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 670 m³/hod (místnost režie 250 m³/h a studio 420 m³/h).

Prostory budou chlazeny pomocí VRF split systému s vnitřní kazetovou a kanálovou jednotkou a vytápěny teplovodním podlahovým topením.

Osvětlení bude zajištěno LED svítidly. Byl předložen výpočet umělého osvětlení, který dokládá návrh osvětlení v řešených prostorech dle hodnoty odpovídající charakteru práce.

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedená podmínka byla stanovena podle § 41, § 42 a § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce
„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“



Rozdělovník

1. Adresát
2. HSHMP Hygiena práce – pobočka Centrum