

akce: <b>REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej</b>		č.zak.:
investor: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3	proj. částí: SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Vypracoval: Josef Zuček zodp. proj.: Karel Sommer	

ČÁST PD: <b>D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				označ.: <b>D.1.4.13</b>
VÝKRES: <b>Schéma rozvaděče RH</b>	měřítka: -	stupeň PD: DPS	datum: 12 - 2020	

# Rozváděč RH

---

## Oceloplechový rozvaděč

Omezovač napětí bude přepojen dle stáv. zapojení

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3PEN AC 400V 50Hz/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41



