

## **Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5**

### **Otázka:**

Žádáme zadavatele o doplnění výkresové dokumentace části silnoproud, v dodané dokumentaci chybějí půdorysy silnoproudu a schéma zapojení rozvaděčů.

### **Odpověď:**

Požadované je již doplněno ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.

### **Dotaz:**

Dále žádáme zadavatele o poskytnutí informace, na jaké zařízení, tedy od jakého výrobce je současný systém eps, ero. To z důvodu kompatibility zařízení.

### **Odpověď:**

Musí být kompatibilní s ústřednou SCHRACK INTEGRAL.

### **Dotaz:**

Upozorňujeme na skutečnost, že vchodové dveře do pokojů se budou muset odborně demontovat, uskladnit, a nakonec zpětně namontovat, aby nedošlo k jejich poškození během rekonstrukce. Tato položka není obsažena ve výkazu výměr, prosíme o doplnění.

### **Odpověď:**

Doplněno do VV.

### **Dotaz:**

Dále prosíme o doplnění položky do oddílu „náter plechové střechy“ opravy klempířských konstrukcí střech do 0,5 m<sup>2</sup>. Toto je zadavatelem předpokládáno ve větším rozsahu a výkaz výměr neobsahuje.

### **Odpověď:**

Doplněno do VV.