

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 6

Otázka:

Žádáme zadavatele o poskytnu samostatné části D. 1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Odpověď:

Zasláno v příloze.

Dotaz:

Upozorňujeme zadavatele, že předložený výkaz výměr neobsahuje pro požární ucpávky, regulace vyvažovacích ventilů vytápění, doplnění termostatických hlav, kontrola stavu topných těles, optimalizace MaR.

Odpověď:

Součástí dodávky je pouze nátěr radiátorů. Regulace vyvažovacích ventilů vytápění, doplnění termostatických hlav, kontrola stavu topných těles a optimalizace MaR není součástí této zadávací dokumentace. Protipožární ucpávky projektant stále řeší.