

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Otázka:

Ve VV jsou uvedeny položky

56	K	R-pol VZT-00056	MaR - klimatizace	kpl	1,000
67	K	R-pol VZT-00067	MaR - klimatizace (s výstupem na počítač, síťová aplikace, možnost vzdálené správy)	kpl	1,000
75	K	R-pol VZT-00075	Centrální systém MaR pro klimatizaci a vzduchotechniku	kpl	1,000

Žádáme Vás o upřesnění MaR, příp. je možné pouze dovybavit každou venkovní jednotku ModBus bránou a ostatní řeší MaR?

Odpověď:

V ZD, tedy ani v rozpočtu nesmí být uváděny přesné typy zařízení a výrobci. Zadavatel požaduje postupovat dle zadávací dokumentace.

Otázka:

U položky č. 68 je požadavek na min. teplotu chlazení +14°C dle našich technických zkušeností neopodstatněný. Standardně se technolog. místnosti chladí na min. 18° C, aby nebylo poškozeno tech. zařízení v rackových stojanech. Žádáme Vás o zaslání informace zda je tato teplota závazná.

Odpověď:

Na teplotě 14° C trváme.