

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4

Otázka:

položek (R-pol 761-006, R-pol 761-007, R-pol 761-008) týkající se celoskleněných příček se neuvádí požární odolnost. U ostatních celoskleněných prvků je požadováno.

Je správně uvedeno bez požární odolnost nebo bude požadováno EW? Zda-li je požadováno prosíme o doplnění hodnoty.

Odpověď:

Je správně uvedeno, postupujte dle ZD.

Otázka:

Žádáme o doplnění specifikace k položkám týkající se "stěnové plechové kazety".

- není jednoznačné zda-li se jedná o rovný nebo zaoblený plech. Prosíme o doplnění.
- není specifikováno z jakého plechu má obklad být vyrobený. Prosíme o doplnění.
- v různých dokumentech jsou uvedené odlišné tloušťky plechu. Je správně tloušťka 0,5 nebo 0,6?
- v obou případech tloušťky plechu při těchto rozměrech upozorňujeme na případné vlnění/boulení.
- povrchová úprava není jednoznačná. v jednom z dokumentů je uvedeno, že budou použity RAL ze vzorníku a druhém barevnost a povrchová úprava bude odsouhlasena architektem a investorem. Prosím o upřesnění RAL a další úpravy.

Odpověď:

Postupujte dle ZD, jednoznačně z PD – stěnové plechové obklady

- rovný plech,
- lehké ocelové obklady
- tloušťka 0,5
- barva RAL bude v provedení mat, vyšší ochrana proti mechanickému poškození (výběr RAL ze standardního vzorníku, architekt určí odstín).



Barva RAL