

## **Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 5**

### **Otázka:**

V dokumentu „2022-VSE011\_Blanice\_PD\_501 vypis vyplni otvoru“ je skoro u všech plastových pozic poznámka v oddíle KOVÁNÍ: seřiditelné systémové celoobvodové kování s omezovačem sklápění v odstínu titan, přidaná ochrana každého rohu křídla, klička bílá (obdobná jako rám okna) **u dveří: tříbodová kotevní lišta s háky**, klika v odstínu rámu.

A v oddíle ZÁMEK: bezpečnostní vložkový zámek - rozvorový

Máme za to, že tyto poznámky, jsou zřejmě plošně zkopírovány z předchozích HLINÍKOVÝCH pozic.

Jde o to, že například pozice OK01 a OK02 je klasická balkonová sestava s OS balkonovými dveřmi (tzn. z interiéru okenní klika, z exteriéru balkonové madélko – kování je klasické jako u okenních prvků). V případě, že by zadavatel trval na tom, aby dveře měli 3 bodový hákový zámek, musela by sestava být jako VCHODOVÁ včetně VCHODOVÝCH DVEŘÍ. V první řadě by dveře nemohly být sklopné a nelze na ně osadit mikroventilaci a navíc je vchodová sestava výrazně finančně náročnější než sestava balkonová.

To stejné platí o poznámce u ZÁMKU: bezpečnostní vložkový zámek – rozvorový. U balkonové sestavy na kolejích nemá vložkový zámek opodstatnění. (opět kopírováno z AL dveří)

Žádáme o vysvětlení a zda můžeme tedy uvažovat, že poznámka u kování a u zámku je mylná a máme ocenit standardní balkonovou sestavu otvíravě sklopnou se standardní okenní klikou z interiéru a z exteriéru s balkonovým madélkem?

### **Odpověď:**

Okenní výplně budou v bílé barvě s celoobvodovým kováním a mikroventilací. Zámky na balkonových dveřích nebudou osazeny, balkonová sestava bude se standardní okenní klikou z interiéru a z exteriéru s balkonovým madlem.