

Akce: Stavební úprava a změna využití části menzy ve 2.NP, Italská budova
část: Silnoproudá elektroinstalace

STANDARTIZACE k SPECIFIKACI DODÁVEK a HLAV. MONT. MATERIÁLU.

Všechny zde uvedené standarty respektují platné české technické normy, které přejímají evropské normy, evropská technická schválení, stavební technická osvědčení, technické specifikace obsažené v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi, není-li výslovně uvedeno jinak.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standartu. Uvedení konkrétního názvu **nevylučuje** použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad – za předpokladu plné kompatibility se všemi stávajícími zařízeními.

Bližší informace technického řešení jsou uvedeny v technické zprávě a výkresové dokumentaci.

Nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek musí být stanoveny na základě znalosti výčtu požadavků stanovených ve všeobecných podmínkách dodávky (včetně všech příloh), znalosti veškerých specifikací stanovených v technické zprávě dané profese i v technických zprávách navazujících profesí, znalosti vztahů mezi jednotlivými prvky dodávky (včetně znalosti navazujících prvků dodávek ostatních profesí) daných výkresovou dokumentací a znalosti vlastního předmětu dodávky zajištěné podrobnou prohlídkou rekonstruovaného objektu a navazujícího okolí stavby. Ve specifikacích jsou jednotlivé položky dodávky stanoveny pouze jejich hlavními rysy, případně nestandardními součástmi, nabídkové ceny všech jednotlivých položek však musí obsahovat rovněž veškeré potřebné doplňky, které umožní jejich správné a čisté provedení, osazení, ukotvení, napojení a dlouhodobé hladké a bezchybné fungování.

Dále musí nabídkové ceny veškerých jednotlivých položek obsahovat i veškeré náklady dodavatele na dopravu, na veškerou potřebnou i opakovanou manipulaci na stavbě až do konečného zabudování, náklady na všechny potřebné pomocné konstrukce a náklady na všechny ostatní pomocné práce a pomůcky, které dodavatel pro řádné provedení jednotlivých položek potřebuje.

Číslo	Popis standartu
A1	Rozvaděč bude dodán kompletní, vč. montáže, zakončení kabelů, vnitřní výbavy, spojovacího a montážního materiálu (viz výkr. dok.). Komponent podléhá schválení odborného zástupce investora.
B1.1	Kabely a nosné konstrukce budou dodány včetně montáže, ukončení, ostatního drobného materiálu a všech pomocných prací.
B2.1	Budou použity prvky běžného standartu (např. Standart ABB tango).
B2.2	Budou použity prvky vyššího standartu.
B3.1	Budou použity osvětlovací tělesa vyššího standartu osvět. těles uvedených v knize osvětlovacích těles (výpočet osvětlení) . Všechna osvětlovací tělesa musí být homologována provedena, osazena a připojena v souladu s platnými normami a předpisy. Před montáží konkrétních osvětlovacích těles musí být proveden příslušným subdodavatelem výpočet osvětlení.