

UMÍSTĚNÍ HLÁSIČŮ NA PODHLEDU



VSTUPN? PROSTOR POD SCHODY – 1.NP



LEGENDA

- VZT
- VZT
- stropní světlo
- nouzové světlo
- stropní světla

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	STĚNY	STROP
203	PROSTOR PRO MODULÁRNÍ UČEBNY	258,0	KOBEREC/LIŠTA	OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED
203a	OBČERSTVENÍ/CATERING	210,0	KOBEREC/LIŠTA	OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED
203b	RECEPCE	7,0	KOBEREC/LIŠTA	OMÍTKA	SDK
203c	ZÁZEMÍ CATERING	6,5	DLAŽBA/SOKL	OBKLAD/OMÍTKA	MINERÁLNÍ POD.
203d	ZÁZEMÍ CATERING WC	5,1	DLAŽBA/SOKL	OBKLAD/OMÍTKA	MINERÁLNÍ POD.
203e	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,3	DLAŽBA/SOKL	OBKLAD/OMÍTKA	MINERÁLNÍ POD.
203f	STROJOVNA VZT	19,5	DLAŽBA/SOKL	OBKLAD/OMÍTKA	MINERÁLNÍ POD.
203g	SKLAD NÁBYTKU	21,45	DLAŽBA/SOKL	OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED
203h	UČEBNA	67,20	KOBEREC/LIŠTA	OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED
	CELKEM	597,05			

LEGENDA EPS

- OPTICKÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

AUTOMATICKÉ HLÁSIČE BUDOU UMÍSTĚNY MIN. 0,5m OD VZT, STĚN, NOSNÍKŮ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ A PŘEKÁŽEK.
ROZVODNÉ VEDENÍ K HLÁSIČŮM BUDE PROVEDENO STÍNĚNÝMI KABELY SHKFH-R B2ca s1d1a1 1x2x0,8.
OVLÁDACÍ OKRUHY BUDOU PROVEDENY STÍNĚNÝM KABELEM SSKFH-V180 P30-R B2ca s1d1a1 2x2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU.
KABELY K HLÁSIČŮM BUDOU ULOŽENY NAD PODHLEDY PEVNĚ NA PŘÍCHYTKÁCH, MIMO PODHLEDY POD OMÍTKOU, V CHÓC S KRYCÍ VRSTVOU OMÍTKY MIN. 10mm,
KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI KABEL. TRASY BUDOU ULOŽENY PEVNĚ POŽÁRNĚ ODOLNÝMI PŘÍCHYTKAMI, NEBO POD OMÍTKOU.
PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU UTĚSNĚNY.
TRASY ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA KOORDINAČNÍ VÝKRESY A SITUACI NA STAVBĚ.



	PARE:
GEN.PROJEKTANT :	ING. JAROSLAV BOROVIČKA
VYPRACOVAL :	JANA VYBÍRALOVÁ
INVESTOR :	VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67
MÍSTO :	nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA VYUŽITÍ – MODULÁRNÍ UČEBNA IB
obsah výkresu: D.1.4 – EPS PŮDORYS 2.NP	č. výkresu: 1
č. zakázky	formát: A3 · datum: 06/2023 · účel: DPS · měřítko: 1:200