

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Otázka:

- Dle prohlídky místa plnění vzešlo najevo, že v Budově B i C je v požárních úsecích použit protipožární typ sádrokartonu dle příslušné normy. Ale položky v Položkovém rozpočtu uvádí „plast. rev. dvířka vč. instalace do sádrokartonu – 278ks“ a neříká nic o dodání protipožárních dvířek do zmiňovaného protipožárního sádrokartonu. Opravdu zadavatel připouští použití plastových revizních dvířek v požárním úseku nebo vyžaduje dle příslušných norem použití protipožárních revizních dvířek?

Odpověď:

Uchazeči nacení SDK zapuštěné revizní dvířka s požární odolností EI30

Otázka:

- Dle výkresové projektové dokumentace Budovy B by měl dodavatel dodat a namontovat 78 kusů protipožárních dveří. V Technické zprávě Budovy B v době 3.1 je uvedeno dodání dvou typů dveří. Dále TZ uvádí dodání a montáž nových dveří s certifikací EI-30-DP3-C2 a samozavíračem do buněk z chodby, ale zachování stávajících dveří do pokojů. Zároveň dle výkresové PD a prohlídky místa plnění vzešlo, že v Budově B se žádné buňky z hlavní chodby nenacházejí. Může tento rozpor v PD zadavatel nějak upřesnit?

Odpověď:

Budou se měnit vstupní dveře z chodby do buněk s požární odolností. V rámci buněk jsou dveře bez požární odolnosti.

Otázka:

- V Položkovém rozpočtu Budovy B se uvádí v položce číslo 17 „Interiérové dveře – 78ks“ a zároveň v položce číslo 27 „Protipožární dveře ve specifikaci EI-30-DP3-C2 (se samozavíračem) – 78ks“. Požaduje tedy zadavatel dodání a montáž 78ks Protipožárních dveří dle výkresové PD anebo opravdu dodání a montáž 78ks Interiérových dveří a zároveň dodání a montáž 78ks Protipožárních dveří ve specifikaci EI-30-DP3-C2 (se samozavíračem), tudíž celkem 156ks dveří?

Odpověď:

Ano, 158ks dveří

Otázka:

- Dle Technické zprávy Budovy B i C se mají nové protipožární dveře naistalovat na stávající zárubně. Aby toto bylo možné, je nutné, aby stávající zárubně měli také protipožární vlastnosti/certifikaci, jinak nelze získat na nové protipožární dveře příslušnou certifikaci. Mohl by zadavatel doplnit informaci, zda stávající zárubně mají protipožární certifikaci? Pokud nemají, požaduje zadavatel u nových protipožárních dveří dodat certifikační dokumenty? Pokud ano, znamenalo by to kompletní vybourání stávajících zárubní a instalaci nových protipožárních zárubní s příslušnými dveřmi.

Odpověď:

Protipožární dveře jdou do stávajících ocelových zárubní

Otázka:

- Z projektové dokumentace ani Položkového rozpočtu Budovy B a C není znám rozměr jednotlivých nově dodávaných dveří. Mohl by zadavatel upřesnit velikosti požadovaných nově dodaných dveří?

Odpověď:

Dodávané dveře jsou 800/1970mm