

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Otázka:

Dobrý den,

máme další dotaz – týká se profese Elektro:

M.č. SB 126

741-00014	Rekonstrukce patrového rozváděče	ks	1
-----------	----------------------------------	----	---

PD nespecifikuje v jakém rozsahu.

Děkujeme

Odpověď:

741-00014	Rekonstrukce patrového rozvaděče	Ks	1
-----------	----------------------------------	----	---

demontáž stávajícího rozvaděče
přívodní kabel CYKY 5x6, 50m
připojení přívodního kabelu v novém rozvaděči na chodbě
sekání drážky pro nový přívod 10m
začištění drážky nového přívodu
nový rozvaděč v SB 126 – 2x12 moduly
hlavní vypínač 3x32A 1x
chránič 3x25A 1x
jistič B 1x10A 3x
jistič B 1x16A 10x
jistič B 3x25A 1x