

VŠE - seznam odběrných míst VN

Uvedená spotřeba je 12 měsíců

Část A VZ

EAN	Ulice	PSČ
859182400300019004	W.Churchilla 4	130 00
859182400300020956	Točná	140 00
859182400300029539	Italská	130 00
859182400300019257	V Zahradkách 67	130 00
859182400300019240	Koněvova 196-204	130 00
859182400300019233	Jeseniova 210	130 00
859182400300020819	Ekonomická 957	140 00

VŠE - seznam odběrných míst NN

Uvedená spotřeba je 12 měsíců

Část A VZ

EAN	Ulice	PSČ
859182400305028957	Pod lipami 2603/43	130 00
859182400305028940	Pod lipami 2603/43	130 00
859182400303715408	Strojnická 1430/7	170 00
859182400304509839	Strojnická 1430/7	170 00
859182400100086596	Dobronice u Bechyně	391 65
859182400306548713	Na Třebešíně 1466K/1	100 00

Část B VZ

859182400100531072	Jarošovská 1117/II	37701
859182400100185237	Jarošovská 1117/II	37701
859182400100448806	Janderova 190	37701
859182400100349752	Janderova 190	37701
859182400100444242	Janderova 190	37701
859182400100435783	Janderova 190	37701
859182400100172176	Janderova 190	37701

Místo	Rezervovaný příkon (MW)	Rezervovaná kapacita (MW)	PDS	Výroba
Praha 3	1,000	0,750	PREdi	ne
Praha 4	0,100	0,020	PREdi	ne
Praha 3	0,815	0,450	PREdi	ne
Praha 3	0,100	0,100	PREdi	ne
Praha 3	0,220	0,220	PREdi	ne
Praha 3	0,150	0,150	PREdi	ne
Praha 4	0,300	0,300	PREdi	ne

Místo	Hlavní jištění (A)	Sazba	PDS	TDD
Praha 3	3x80	C03	PREdi	1
Praha 3	3x80	C25	PREdi	2
Praha 7	3x20	C02	PREdi	1
Praha 7	3x250	C03	PREdi	1
Dobronice u Bechyně	3x200	C45	EON DI	3
Praha 10	3x231	C03	PREdi	1

Jindřichův Hradec	3x315	C25	EON DI	2
Jindřichův Hradec	3x63	C02	EON DI	1
Jindřichův Hradec	3x315	C02d	EON DI	1
Jindřichův Hradec	3x80	C02d	EON DI	1
Jindřichův Hradec	3x125	C02d	EON DI	1
Jindřichův Hradec	3x60	C02d	EON DI	1
Jindřichův Hradec	3x40	C02d	EON DI	1

Spotřeba MWh
2 865,592
112,983
895,424
232,501
758,210
519,332
454,901

Výroba	Spotřeba MWh	Spotřeba VT MWh	Spotřeba NT MWh
ne	111,218	111,218	0,000
ne	0,060	0,000	0,060
ne	1,810	1,810	0,000
ne	263,171	263,171	0,000
ne	112,077	19,552	92,525
ne	229,844	229,844	0,000

rezervovaná kapacita: 3x100A

rezervovaná kapacita: 3x100A

rezervovaná kapacita: 3x25A

kogenerace 125 kW	195,000	130,000	65,000
ne	10,000	10,000	0,000
ne	51,932	51,932	0
ne	40,368	40,368	0
ne	36,628	36,628	0
ne	5,018	5,018	0
ne	2,335	2,335	0

rezervovaná kapacita: 3x300A