

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

V zadávací dokumentaci, v oddíle „Příloha č. 4 výkaz prací, SOUPIS PRACÍ“ zadavatel mimo jiné uvádí: „.....součástí dodávky je kovokonstrukce vsazená do betonových elevací v koordinaci se stavební činností (stavební úprava podlahy) určená pro snadnou montáž/demontáž konstrukce sezení.“

Dotaz zní:

Měl zadavatel tímto na mysli samotnou kovovou konstrukci, která je součástí posluchářského sezení nebo měl zadavatel na mysli kovovou konstrukci jinou, která je součástí samotných betonových stupňů, která musí být provedena v průběhu stavby a která nemá přímou konstrukční souvislost s vlastním, posluchářským sezením, vyjma montáže posluchářského sezení do této kovové konstrukce?

Pokud se jedná o kovovou konstrukci jinou, která je součástí samotných betonových stupňů a která musí být provedena v průběhu stavby, žádáme zadavatele o výkresovou dokumentaci definici této kovové konstrukce.

Odpověď:

Jedná se o kovovou konstrukci, která je součástí sezení a bude osazena v součinnosti s dodavatelem stavebních prací. Kovová konstrukce musí vycházet z dodávaného sezení a musí akceptovat požadavky na kvalitní osazení mobiliáře – sezení. Důvodem je zkrácení technologického procesu při vlastní montáži.