

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

**SEVEn Energy s.r.o.**

Americká 579/17

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Vaše žádost ze dne, značka:  
24.01.2014Naše značka:  
108140014  
(108/19)Vyřizuje:  
Ing. Jiří FrolíkKarlínské nám.59/12,  
Praha 8 dne:  
17.03.2014**Věc: Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE**

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Praha 3, pozemek parc.č. 1/1 kat.území Žižkov

Stavebník: VŠE v Praze, nám. W.Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Projektant: HMArchitekti s.r.o., Budenečská 308/13, Praha 6

Č. zakázky:

Datum: prosinec 2013

Předmětem předložené dokumentace je "Rekonstrukce vědecké infrastruktury staré budovy VŠE"

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. vstup do upravované části objektu je řešen stávající úpravou s informačním systémem pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace
2. uspořádání míst pro osoby s omezenou schopností pohybu v učebnách řešit podle vyhlášky č.398/2009 Sb. Přílohy č. 3 článek 6 Prostory a zařízení

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT 108-**Ing. Jiří Frolík, Odborný konzultant**Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín  
+420 602234105, frolik@jirifrolik.cz