

akce:		<b>REKONSTRUKCE BLOK F</b>			č.zak.:		
investor:		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208		proj. část:		SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
				Vypracoval:		Josef Zuček	
				zodp. proj.:		Karel Sommer	

ČÁST PD:				<b>D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>		označ.:				
VÝKRES:		<b>Schéma rozvaděče R1-8.2</b>		měřítka:	-	stupeň PD:	DPS	datum:	11 - 2022	<b>D.1.4.13</b>

# Rozvaděč – RP1–8.2

---

OCELOPLECHOVÝ POLOZAPUŠTĚNÝ

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

