

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 6

Dotaz:

Dotazy k části:

ESI společné prostory

ESI bunky leve

ESI Bunky prave

Součástí projektu je dodávka svítidel bez světelného výpočtu a knihy svítidel.

Žádáme o doplnění světelného výpočtu, včetně knihy svítidel.

Odpověď:

Do rozpočtu uveďte cenu dle jednoduché specifikace v tabulce:

Společné prostory:

svítidlo 1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K, ozn. G (světlo vybaveno radar čidlem)	ks	228,000
svítidlo 1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K, ozn. D (světlo vybaveno radar čidlem)	ks	46,000
svítidlo 1 x LED, 20W, 2590lm, Ra80, 3000K ozn. F (světlo vybaveno radar čidlem)	ks	22,000

Buňky levé:

svítidlo 1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K, ozn. G	ks	63,000
svítidlo 1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K, ozn. D	ks	315,000

Buňky pravé:

svítidlo 1 x LED, 29W, 3880lm, Ra80, 3000K, ozn. G	ks	54,000
svítidlo 1 x LED, 36W, 4850lm, Ra80, 3000K, ozn. D	ks	270,000

Jde o soupis svítidel dle výkazu výměr s odkazem na půdorysy objektu