


LEGENDA:

- ☉ - NOVÁ DVOJZÁSUVKA 230V/16A, POLOZAPUŠTĚNÁ , IP20
- ⊗ - SERVOPOHON ŽALUZIE
- ⊞ - ŽALUZIOVÝ OVLADAČ



VEDENÍ KABEL. TRAS:

► 1 ◀ V NOVÉM KABEL. ŽLABU "MARS 62/50" nad PODHLEDEM

OSTATNÍ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY POD OMÍTKOU, PEVNĚ NAD PODHLEDEM a VE ZDĚNÝCH a SADROKART. PŘÍČKÁCH a PŘEDSTĚNÁCH
UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. TRAS NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
OSTATNÍ POZNÁMKY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA a ČÁST D2 - technická a technologická zařízení


POZNÁMKY:

- 1) OSVĚTLOVACÍ TĚLESA (VČ. OSTATNÍ ELEKTROINSTALACE) MUSÍ BÝT PROVEDENA S OHLEDEM NA TRIDU REAKCE NA OHĚN POUŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- 2) UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ a KABEL. TRAS NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- 3) OSTATNÍ POZNÁMKY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vnější vlivy (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2)

- ⬇ - NORMÁLNÍ DLE TABULKY 32-NM1 (dále N)
- 1 - N+zóny dle ČSN 33 2000-7-701
- 2 - N+BA4

část: Zařízení silnoproudé elektroinstalace
zpracovatel části: Ing. Josef Morčuš

±0,000 =231,95 m.n.m.			VERZE: a		PARE:			
 <div>PROJEKT</div>	GEN.PROJEKTANT : ING. RADIM JAREŠ							
	VYPRACOVAL : ING. RADIM JAREŠ							
	INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 6							
	MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3							
	AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVA MÍSTNOSTI 36 a WC – NOVÁ BUDOVA							
Q PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8 Praha 4 140 00 tel./fax: +420-261 216 619 e-mail: q-projekt@q-projekt.cz		obsah výkresu			č. výkresu			
		m.č. 36—úprava zásuvkové inst.			D.1.4—EL4			
č. zakázky	formát	2A4	datum	05/2024	účel	DSP	měřítko	1:50