

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

na základě prostudování PD a VV jsme dospěli k závěru, že ve výkazu výměr chybí montáž a dodávka zárubní ke dveřím D5, D12 a D18.
Prosíme Vás o kontrolu a pokud bude náš dotaz oprávněný tak i o úpravu výkazu výměr a adekvátní prodloužení termínu.

Odpověď:

V řádku 137 je montáž dveří (dveře dle specifikace v tabulkách – ve specifikaci jsou i zárubně). Montáží dveří se rozumí komplet montáž včetně všech jejich nezbytných součástí jako je kování atd, tedy i zárubní.

137	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D5" 1		1,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		"D18" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			