

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1

Otázka:

U dveří d3 požadujete jejich zvukovou ("vzduchová" považujeme za překlep) neprůpustnost min. R_w 50 dB, běžně se prodávají dveře se zvukovou neprůpustností do 42 dB, skutečně zadavatel požaduje zvukovou nepropustnost min. 50 dB?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje u dveří d3 zvukovou neprůzvučnost min. 50 dB.