

## **Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2**

### **Otázka:**

V zadávací dokumentaci jsou požadavky na technické vlastnosti dveří s označením D2 a D3, ale vzduchová neprůzvučnost s označením Rw není správná. Domníváme se, že se jedná o zvukovou neprůzvučnost.  $R_w - 50 \text{ dB}$  je hodně. Prosíme o doplnění referenčního výrobku, resp. výrobce.

### **Odpověď:**

Ano požadavek je na zvukovou neprůzvučnost, požadavek min.50 dB u dveří D2, D3 platí.

V uvedení referenčního výrobku, resp. výrobce vám nemůžeme vyhovět. Zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky.