


ROZPADOVÉ MÍSTO
je uvnitř rozvaděče R.FV.AC, působí na něj
síťové ochrany nastavené dle distributora sítě.
V případě potřeby zajišťuje odpojení zdroje od
zbytku odběrného místa.

Detailní zapojení rozvaděčů viz:
Rozvaděč R.FV.DC 1
Rozvaděč R.FV.DC 2
Rozvaděč R.FV.AC

HIP			 Jiráskova 241/41, 602 00 Brno IČ: 180 11 578 tel.: +420 724 752 321 www.revelop.cz e-mail: projekce@revelop.cz	
Zodpovědný projektant	Tomáš Hrbáček			
Vypracoval	Medynský Illia			
Kontroloval	Tomáš Hrbáček			
Investor	Vysoká škola ekonomická v Praze			
Stavba			Formát	4x A4
FVE VŠE			Datum	10/2024
Ekonomická 957, 14800 Praha-Kunratice			Účel	DVD
D.1.1 - FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA			Číslo zakázky	24046
Výkres			Měřítko	Číslo výkresu
Jednopolové schéma zapojení			není	09