

akce:		<b>REKONSTRUKCE BLOK G, Thalerova kolej</b>		č.zak.:
investor:	Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 1938/4, 13067 Praha 3	proj. část:	SZ Projekce elektro s.r.o. IČ: 09691057 Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha	
		Vypracoval: zodp. proj.:	Josef Zuček Karel Sommer	

ČÁST PD: <b>D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>				označ.: <b>D.1.4.11</b>
VÝKRES:	<b>Schéma rozvaděče RPx.1 - typový</b>	měřítko: -	stupeň PD: DPS	
			datum: 11 - 2022	

# RPx.1 typový

---

OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ – EI30–DP1

TYP: 144M

PŘÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: NAHORU

KRYTÍ: IP40/IP20

PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE

ELEKTRICKÁ SÍŤ :  
3+PE+N AC 400V 50Hz/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

3+PEN, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
L1,L2,L3



