

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 4

Otázka:

v stavebně technickém řešení je napsáno, že požárně bezpečností řešení stavby je v samostatném dokumentu ozn. D 1.3. Tento dokument jsem však v zadávací dokumentaci nenašli. Prosíme o jeho doplnění- zveřejnění.

U rozváděčů R1, R2 a RP není v technické dokumentaci stanovena, jaká má být požární odolnost. Ve výkazu výměr je uveden v popisu EI90. Jaká má být tedy jejich požární odolnost?

Odpověď:

Požární odolnost je EI90 dle výkazu výměr, PBŘ zveřejňujeme.