

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

rádi bychom se zdvořile dotázali na možné chybějící části projektové dokumentace. Ke správnému ocenění bychom Vás rádi požádali o doplnění schémat zapojení rozvaděčů R-Patrový. Zároveň bychom rádi požádali o doplnění truhlářských výkresů nebo upřesnění požadovaných židlí. Dále bychom požádali o upřesnění požadovaných svítidel s ventilátorem z důvodu chybějící jakékoliv bližší specifikace a jejich absence v knize svítidel.

Odpověď:

R-Patrový - vybavení bude stávající doplněno o (viz PD)

Doplněno o jistič 3x16A s vypínací cívkou, 24V zdrojem pro napájení cívky spínané bezpotenciálovým kontaktem od EPS. Za jistič bude napojeno 6x proudový chránič s jističem 10A/0,03mA

Dále bude provedena úprava dveří rozvaděče na EI60DP1

Ventilátor se svítidlem bude ø 550mm výšky maximálně 200mm, světlo o výkonu 38W, 4800lm. Ventilátor o výkonu 35W.

Světla do koupelny - Kruhové bílé přisazené LED světlo o výkonu 15W, 2100lm, IP44

Světla do předsíně - Kruhové bílé přisazené LED světlo o výkonu 15W, 2700lm

Dále byly do rozpočtu doplněny položky, demontáž stávajících světel a dodávka a montáž nových světel do Koupelen a Předsíní. Viz. příloha.

Lhůta pro podávání nabídek se prodlužuje do 17.11.2025 do 10:00 hod.