

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

rádi bychom se zdvořile dotázali na možné chybějící části projektové dokumentace. Ke správnému ocenění bychom Vás rádi požádali o doplnění schémat zapojení rozvaděčů RDx a RMS1. Zároveň bychom rádi požádali o doplnění truhlářských výkresů nebo upřesnění požadovaných židlí. Dále bychom požádali o upřesnění požadovaných svítidel do pokojů, kuchyně a koupelen z důvodu chybějící jakékoliv bližší specifikace a jejich absence v příložené knize svítidel.

Odpověď:

V příloze RDx a RMS1 k PD Změna užívání části přízemí objektu University hotel.

Židle budou bukové celodřevěné bez čalounění a budou vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem.

Světla do koupelny - Kruhové bílé přisazené LED světlo o výkonu 15W, 2100lm, IP44

Světla do předsíně - Kruhové bílé přisazené LED světlo o výkonu 15W, 2700lm

Světla do pokoje - Kruhové bílé přisazené LED světlo o výkonu 24W, 2700lm

Lhůta pro podávání nabídek se prodlužuje do 17.11.2025 do 10:00 hod.