

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Dotaz 2/1.

Inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a geotechnický průzkum (GTP).

Odpověď: 2/1

Zadávací dokumentace již obsahuje základní návrhové parametry lokality a okrajové podmínky návrhu v rozsahu potřebném pro zpracování nabídky.

Samostatné průzkumné zprávy IG/HG/GTP nejsou součástí zadávací dokumentace jako povinný podklad pro zpracování nabídky.

Zadavatel však současně poskytuje dodavatelům dostupné podklady z oblasti IG/HG/GTP jako doplňující informaci prostřednictvím profilu zadavatele. Tyto podklady budou uveřejněny na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Dodavatel je i nadále povinen provést vlastní odborné posouzení a navrhnout technické řešení v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy.

DOTAZ 2/2

Doplnění informací, k již realizovanému geotermálnímu vrtu V8, konkrétně:

- v jakém stavu je technické vybavení vrtu,
- zpráva o provádění geotermálního vrtu,
- geologický a hydrogeologický profil včetně záznamu o hladině podzemní vody.

Odpověď: 2/2

Zadavatel uvádí, že zadávací dokumentace obsahuje veškeré základní návrhové parametry lokality a okrajové podmínky návrhu v rozsahu potřebném pro zpracování nabídky.

V lokalitě byl proveden pilotní geotermální vrt o hloubce 199 m (v jednotlivých dokumentech označen jako V8 – jedná se o totožný pilotní vrt na parc. č. 16/1, k. ú. Žižkov) a na tomto vrtu bylo provedeno měření TRT (Thermal Response Test).

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům jako doplňující podklad tyto dokumenty:

- STUDIE – VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA, akce „VŠE Praha Žižkov“, verze 0, datum 20.10.2023,
- ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ TRT NA PROVEDENÉM GEOTERMÁLNÍM VRTU, interní číslo 1713/2023, datum 10/2023.

Uvedené dokumenty budou uveřejněny na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že poskytnuté podklady mají charakter **doplňující informace**. Dodavatel je i nadále povinen provést vlastní odborné posouzení a navrhnout technické řešení v souladu se zadávací dokumentací a právními předpisy.

Změna / doplnění zadávací dokumentace a prodloužení lhůty

Vzhledem k tomu, že poskytnuté doplňující podklady mohou mít vliv na zpracování nabídky, zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: 26.02.2026 v 10:00

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.