

SEZNAM PRVKŮ EPS			
Syst.	Označení	Název	Ks
EPS	1.046	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.047	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.048	TEPLOTNÍ HLÁSIČ	1
EPS	1.049	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.050	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.051	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.052	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.053	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.054	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.055	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.056	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.057	TEPLOTNÍ HLÁSIČ	1
EPS	1.058	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.059	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.060	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.061	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.062	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.063	TEPLOTNÍ HLÁSIČ	1
EPS	1.064	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.065	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.066	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.067	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.068	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.069	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.070	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.071	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.072	TEPLOTNÍ HLÁSIČ	1
EPS	1.073	OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	1.074	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ	1
EPS	5.02.1.04.S	SIRÉNA	1
EPS	5.02.1.05.S	SIRÉNA	1
EPS	5.02.1.06.S	SIRÉNA	1
EPS	5.02.1.07.S	SIRÉNA	1
EPS	5.02.1.08.S	SIRÉNA	1

LEGENDA PRVKŮ EPS

- OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ
- TE TEPLOTNÍ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- SIRÉNA

LEGENDA VEDENÍ EPS

- EPS KRUHOVÁ LINKA PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN
- EPS NAPÁJENÍ NN
- EPS KRUHOVÁ LINKA HLÁSIČŮ
- EPS KRUHOVÁ LINKA HLÁSIČŮ (STÁV. LIŠTA)
- EPS OVLÁDACÍ VEDENÍ

ZNAČENÍ HLÁSIČŮ
1.001
- POŘADÍ NA LINCE
- ČÍSLO LINKY

ZNAČENÍ SIRÉN
5.01.1.01.S
- TYP PRVKU
- POŘADÍ NA VEDENÍ
- ČÍSLO VÝSTUPU MODULU
- POŘADÍ MODULU NA LINCE
- ČÍSLO LINKY

ZNAČENÍ KOPPLERŮ
5.01.KOP
- TYP PRVKU
- POŘADÍ MODULU NA LINCE
- ČÍSLO LINKY

VEDENÍ KRUHOVÉ LINKY PŘEVÁŽNĚ NA POVRCHU V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH NEBO TRUBKÁCH V BEZHALOGENOVÉM PROVEDENÍ
V 1.NP AŽ 11.NP BUDE PRO ULOŽENÍ KRUHOVÉ LINKY VYUŽITA STÁVAJÍCÍ VKLÁDACÍ LIŠTA (TRASA SSK)
V PROSTORÁCH SE SNÍŽENÝM PODHLEDEM BUDE VEDENÍ ULOŽENO NAD PODHLEDEM
VEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDE ULOŽENO POD NA KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH NEBO POD OMÍTKOU
HLAVNÍ OVLÁDACÍ TRASA A STOUPACÍ TRASA BUDE ŘEŠENA KABELOVÝM ŽLABEM V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
DÉLKA VÝVODŮ V MÍSTĚ KONCOVÝCH PRVKŮ MIN. 0,5M
DÉLKA VÝVODŮ V MÍSTĚ CENTRÁLNÍCH JEDNOTEK MIN. 1M
KABELY S POPISY DLE ČÍSEL KONCOVÝCH PRVKŮ

ProAlarm ProAlarm - Michal Špaček Malá Přílepy 98, 266 01 Beroun IČ: 76053201 DIČ: 7305280606 +420 606 654 667, info@proalarm.cz	Vypracoval: Michal ŠPAČEK	Odp. projektant : Michal ŠPAČEK	Schválil: Ing. Radan HOUSER	Č. zak.: Stupeň: DPS Datum: 2020/09
Akce: KOLEJE VŠE JAROV, Pod Lipami 2603/43, Praha				Formát: 6 x A4 Měřítko: 1:50
Část: D.1.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)				Číslo výkresu: V03 Paré:
Obsah: PŮDORYS 1.NP				