

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 2

Otázka 1:

V kapitole „3. ELEKTRICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ (EPH)“ technické zprávy je uvedeno: „Bytové jednotky v suterénu budou vybaveny autonomními bateriovými kouřovými hlásiči s vestavěnou sirénou. Umístění hlásičů je patrné z výkresové dokumentace.“

Tyto hlásiče (8 ks) nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o vysvětlení a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Hlásiče EPH z výkazu výměr vypadly. Nejedná se o prvek EPS, ale o klasický autonomní požární hlásič. Byly doplněny do výkazu výměr pod položkou 52. Je jich tam 8 ks v suterénu. Viz aktualizovaný výkaz výměr v souboru „Výkaz výměr-aktualizovaný“.

Otázka 2:

V kapitole „2.2. Technické řešení“ je popisováno umístění vstupních a výstupních prvků, konkrétně: „Teplotní kabel bude instalován na stropu garáží na plastových příchytkách tak, aby nebyl v přímém kontaktu se stropem nebo jinými konstrukcemi. Odstup kabelu od ostatních konstrukcí bude cca 10 mm. V blízkosti teplotního kabelu se nesmí nacházet předměty vyzařující teplo“.

Tento kabel není zakreslený v půdorysech a v objektu nejsou garáže. Jedná se tedy o všeobecný popis s příkladem umístění teplotních kabelů, který je v textu technického řešení omylem a kabel v nabídce nebude oceněn? Žádáme o vysvětlení a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zmínka o teplotním kabelu se do TZ dostala omylem. Lineární detekce tepla není pro daný objekt nenavržena.

Otázka 3:

Ve specifikaci jsou 2 ks „Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA“, tento panel se instaluje do ústředny. Ve výkazu výměr je pouze jedna ústředna, předpokládáme tedy, že bude instalován pouze 1 ks. Žádáme o vysvětlení a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Zobrazovací panel má být skutečně jen jeden a bude instalovaný v ústředně EPS. Viz aktualizovaný výkaz výměr v souboru „Výkaz výměr-aktualizovaný“.

Otázka 4:

Podle blokového schématu budou instalovány 2 ks paralelních informačních panelů, tyto panely nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o vysvětlení a případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Paralelní informační panely jsou uvedeny ve výkazu výměr pod položkou č. 9 - GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu (paralelní tablo).