

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 4

Otázka:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v technické zprávě PBŘ se v odstavci č. 9 - Závěr píše "Provedením systému EPS dle výše uvedených požadavků dojde oproti stávajícímu stavu ke zvýšení požární bezpečnosti stavby, a to hlavně díky adresaci jednotlivých hlásičů EPS ve spojení s grafickou nadstavbou, díky které dojde ke zkrácení času potřebného pro lokalizaci případného požáru." **Otázka** zní, jestli se bude nově instalovaný systém připojovat na nějakou grafickou nadstavbu stávající a nebo na nově instalovanou, případně jestli je dodání nové grafické nadstavby součástí této VZ. Pokud by bylo dodání součástí této VZ tak prosím o specifikaci, a nebo je výběr na dodavateli? Předem děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Grafická nadstavba není vyžadována PBŘS, není navržena a není ani vykázána. Objekt je poměrně přehledný s jasnou stavebním dělením. Bude stačit adresná lokalizace požáru na zobrazovacích tablech.