

Vysvětlení Zadávací dokumentace – č. 8

Dotaz č. 1

V části 4 jsou požadovány čtečky karet s Ethernetovým rozhraním. Tento požadavek tedy vylučuje použití modelu PoE řídící jednotka + čtečka se standardním rozhraním Wiegand, 485, OSDP, jako např. HID iClass R10, které jsou v objektu instalované. Je tomu tak?

Odpověď:

Objednatel požaduje dodržet zadání (čtečky karet s Ethernetovým rozhraním)

Dotaz č. 2

Z uveřejněných podkladů k zakázce dále vyplývá, že se na přípravě podkladů podílela i společnost Falco Computer, která mimo jiné nabízí přístupový systém Aktion, v jehož portfoliu jsou též jednotky, které by se daly označit právě jako čtečky karet s Ethernetovým rozhraním. V zadávací dokumentaci nicméně není tato společnost výslovně uvedena, ani není označena konkrétní část zadávací dokumentace, na jejímž zpracování se tato společnost podílela, jak to předpokládá § 36, odst. 4 ZZVZ. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď:

Společnost Falco Computer se na přípravě podkladů k této veřejné zakázce v žádném případě **nepodílela**.

Objednatel v minulých letech v rámci příprav projektu provedl průzkum trhu. Z průzkumu získal několik návrhů řešení, na různých technologiích od několika výrobců. Z těchto návrhů a provozních potřeb zadavatele vzniklo zadání. Pro výkaz výměr byla pravděpodobně použita námi upravená tabulka jedné z oslovených společností.

Dotaz č. 3

V rámci předešlých dotazů a odpovědí požadujete dodání certifikátu o požární odolnosti dveří jako celku. Součástí takové certifikace jsou ovšem i dveřní zárubně, které jsou stávající. Zadavatel tyto certifikáty dodá?

Odpověď:

Objednatel nepožaduje certifikát na zárubeň, jelikož zárubeň nepoptává. Poptáváme pouze dodávku a montáž dveří včetně kompletního zámku a přívodu kabeláže do zámku. Objednatel požaduje certifikát o požární odolnosti dveřního křídla jako celku (tj. včetně kabeláže a zámku ve dveřích osazených jako komplet)

Dotaz č. 4

Je požadován přenos dat mezi ACS a ISKAM na základě DB View SQL, případně pomocí API rozhraní. Z předběžného jednání s tvůrci ISKAM ale vyplývá, že zmíněný systém takovou funkcionalitu nemá.

Nabídka má tedy počítat s dodatečnými programátorskými pracemi na straně ISKAM tak, aby vyhověla cílům projektu? A pokud ano – existuje přesný popis modelu přenosu dat mezi systémy, např. z integrace jiné technologie?

Odpověď:

Úpravy systému ISKAM budou řešeny v režii SÚZ VŠE, počítáme s vytvořením databázového view dle technické specifikace, od výherce samozřejmě očekáváme součinnost při integraci datových toků.

Dotaz č. 5

Součástí zadávací dokumentace nejsou rozměry dveří. Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Zárubeň je pro dveře rozměru šířka 80 cm x 197 cm, jelikož je zárubeň stávající, bude se jednat o montáž do stávajících zárubní a zhotovitel musí počítat s úpravou každých dveří.