



KANALIZACE TYP A3(1/2),A4(1/2)



ROZVINUTÝ ŘEZ



LEGENDA:

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- Stavba je povinna řídit se vyhláškou č. 268/2009 Sb. a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a dalšími platnými platnými normami ČR.
- Přesná poloha a výška rohových ventilů, nástěnek, baterií a sifonů bude upřesněna ve výkresové části interiéru
- Připojovací potrubí je provedeno z trubek a tvarovek z odhlučňného polypropylenu.
- Svodné potrubí kanalizace je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC.
- Případné odsoky stoupacího potrubí bude provedeno koleny 45° s mezikusem 250 mm.
- Doporučený spád připojovacího potrubí je 3‰
- Stoupací potrubí vedené v šachtě je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- Stoupací potrubí od dřezu je v celé délce v dimenzi DN110 a bude napojeno na stávající ležaté potrubí
- NA STAVBĚ NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
 - sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
 - umyvadlová stojánková baterie
 - 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- DJ** DŘEZ – DODÁVKA KUCHYŇKY
 - sifon umyvadlový DN50 – 550 mm nad čistou podlahou
 - 2x RV 1/2"x1/2" – ponechat stávající (měnit pouze v případě nevyhovujícího stavu)
- WC** KLOZET
 - závěsný klozet a podomítkový modul
 - výška odpadu 185 mm
 - výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
 - Sprchový kout čtverhranový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
 - ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko			
		Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů				
		Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3				
		Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov				
		Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha				
Název akce							
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE							
Dílčí část akce BLOK D						Formát	A4
						Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA				Datum	09/2018		
				Č. Zakázky	2018-001		
Název výkresu			Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré		
KANALIZACE TYP A3(1/2),A4(1/2)			D.1.4.a-9	1:50	0123456789		