



- 3f vývod
- 1f vývod
- 3x Jednozásuvka ve společném rámečku
- Jednozásuvka
- DATOVÁ ZÁSUVKA - 3xRJ45 (3x UTP CAT6)
- DATOVÁ ZÁSUVKA - 2xRJ45 (2x UTP CAT6)
- HDMI ZÁSUVKA
- EL. ZÁMEK
- ČTEČKA
- HLAVNÍ IP VIDEO TELEFON
- FOTOBUNKA

POZNÁMKA:  
- Veškeré slaboproudé rozvody budou vedeny z datového rozvaděče v místnosti 3.12  
- Veškerá strukturovaná kabeláž bude po celé délce vedena v chráničích  
- Silnoproudé rozvody budou napojeny z nejbližších silnoproudých rozvaděčů, popřípadně bude od stávajících zásuvek napojena nová zásuvka. (musí být dodrženy normy na počty zásuvek a zatížení na okruh)  
- Venkovní jednotky chlazení budou napojeny z hlavního rozvaděče objektu.

Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2		Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
		Josef Zuček	Karel Sommer		
		Investor			
		Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3			
Místo stavby		Areal VŠE Jarov			
Obec		Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce Zlepšení vlastností technických a technologických zařízení  a úpravy interiéru prostor xPORT 2.-3. NP, 1.NP a 1PP část					
Dílčí část akce  D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Formát	
				Stupeň	DSkP
Profese  D.1.4.f_ESI A ESL INSTALACE				Datum	02/2020
				Č. Zakázky	P_VP_20003
Název výkresu  NOVÝ STAV - 3.NP		Č. Výkresu  107		Měřítko  1:100	Č. Paré  0123456789