

## **Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 17**

### **Otázka:**

V objektu 1 - Zateplení a výměna oken je položka č. 62 M 590x466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou a okapničkou š 100mm pro ETICS m 7 674,450.

Poptání dodavatelé na materiál pro KZS nemohou daný profil sehnat. Standardně dodávaný profil pro horní ostění s okapnicí je v provedení plast. Můžeme poprosit o uvedený referenčního prvku?

### **Odpověď:**

Je možné použít plastové provedení pro profil horního ostění s okapnicí.