

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 20

Otázka:

1. V objektu 1 - Zateplení a výměna oken prosíme o informaci, jak bude řešeno lešení přes spojovací krček (osa L). Lešení bude postaveno na střechu spojovacího krčku? Pokud ano, jaká opatření budou spojena s tímto způsobem realizace lešení a jsou tato opatření obsažena ve výkazu výměr?

Odpověď:

Do rozpočtu doplněn roznášecí příhradový nosník.

Otázka:

2. V objektu 1 - Zateplení a výměna oken prosíme o prověření hmotnosti vybourané suti. Domníváme se, že např. R-ková položka č. 105 - Demontáž zabudovaných ocelových konstrukcí nad okny není započítána do celkové hmotnosti suti. Žádáme o prověření.

Odpověď:

Již je započítáno.

Otázka:

3. V objektu 1 - Zateplení a výměna oken se domníváme, že chybí položky pro stavební výtahy: Závěsná klec dl do 1,2 m s elektrickým zdvihem do výšky 50 m. Žádáme o doplnění..

Odpověď:

Stavební výtah je již součástí přesunu hmot.