napojit ve stávajícím reproduktoru
na místo odpojené linky

napojit ve stávajícím reproduktoru
na místo odpojené linky

upravený/doplněný stávající podhled, stávající dlažba, bez výmalba

IB200b
IB202n
IB202u
IB203
IB203a
IB203h
IB205
IB226
IB205a
IB203d
IB212a
IB213
IB212
IB203e
IB203f
vstup

3W
1,5W

LEGENDA

- PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR, ČSN EN 54–16
- PODHLEDOVÝ REPRODUKTOR, ČSN EN 54–16
- KABEL 2x2,5 S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU



	PARE:
GEN.PROJEKTANT :	ING. JAROSLAV BOROVIČKA
VYPRACOVAL :	JANA VYBÍRALOVÁ, ING. JIŘÍ ŠOTOLA
INVESTOR :	VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67
MÍSTO :	nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVA A ZMĚNA VYUŽITÍ – MODULÁRNÍ UČEBNA IB
obsah výkresu: D.1.4 – SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE A POŽÁRNÍ ROZHLAS EVAKUAČNÍ ROZHLAS – 2.NP	č. výkresu: 4
č. zakázky	formát: 4A4 · datum: 06/2023 · účel: DPS · měřítko: 1:100